

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5180CP0056

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Vertreiber <i>distributor</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kunststoff-Korrosionsschutzumhüllung
Modell <i>model</i>	DENSOLEN®-AS30-20/-R20MP
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 13/182/5180/1 vom 27.02.2014 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ 27.02.2019 / 13-0719-GNE
date of expiry / file no.

09.04.2014 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DENSOLEN®-AS30-20/-R20MP	Belastungsklasse: B Dauerbetriebstemperatur: bis +50 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-B 50	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Verarbeitung: kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzsystem in 4 (2/2) Lagen auf Voranstrich "HT" aufzubringen

DVGW